ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

Северный территориальный отдел
ул. Кирова, д. 1, г. Соликамск, Пермский край, 618554
тел/факс 8 (34253)42303. E-mail: rpnsolikamsk@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «04» марта 2025 г. № _294_

Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, Пермский край, г. Березники, пер. Северный, д. 13

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом Северного территориального отдела

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Миннебаевой Еленой Валерьевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении **Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 1** (сокращенное наименование – МАОУ СОШ № 1), ИНН 5911021036, ОГРН 1025901705400, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 618400, Пермский край, г. Березники, пер. Школьный, д. 2

(указать наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Березники, пер. Школьный, д. 2:

1. 04.03.2025 года с 09.00 до 15.00 при рассмотрении документов, представленных МАОУ СОШ № 1 в ходе проведения профилактического визита, установлено не соответствие работников хозяйствующего субъекта МАОУ СОШ № 1 требованиям, касающимся профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: согласно «списку работников МАОУ СОШ № 1 с результатами мед. осмотров», за подписью директора Днищенко С.Н., при требовании проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при

приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, отсутствует профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у трех сотрудников (сторож Кондратюк Л.Н., рабочий по комплексному обслуживанию зданий Береснев Н.Г., заместитель директора Фадеев И.И.), что является нарушением требований ст.ст. 11, 28, 29 (ч.1), 36 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. 04.03.2025 года с 09.00 до 15.00 при рассмотрении документов, представленных МАОУ СОШ № 1 в ходе проведения профилактического визита, установлено не соответствие работников хозяйствующего субъекта МАОУ СОШ № 1 требованиям, касающимся вакцинации: согласно «списку работников МАОУ СОШ № 1 с результатами мед. осмотров», за подписью директора Днищенко С.Н., при требовании проведения ревакцинации против дифтерии каждые 10 лет от момента последней ревакцинации, имеются нарушения срока ревакцинации у 6 сотрудников (заместитель директора Власова Ю.И. – дата крайней ревакцинации – 05.08.2014 г., учитель Рожнева Л.В. – дата крайней ревакцинации – 25.12.2014 г., сторож Кондратюк Л.Н. – данные о крайней ревакцинации отсутствуют, гардеробщица Зарипова А.Н. – данные о крайней ревакцинации отсутствуют, учитель Назарова О.В. – дата крайней ревакцинации – 29.01.2015 г., учитель-дефектолог Кушель Н.В. – дата крайней ревакцинации – 14.11.2014 г.), что является нарушением требований ст.ст. 11, 28, 29 (ч.1), 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2965 раздела XXXVIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

3. В ходе осмотра помещений МАОУ СОШ № 1 в присутствии директора Днищенко С.Н., по адресу: г. Березники, пер. Школьный, д. 2, 19.02.2025 года с 10.15 до 14.00 установлено отсутствие сидений на унитазе в туалетной кабине (где хранится уборочный инвентарь) при большом спортивном зале на 1 этаже 2хэтажного пристроя, что является нарушением требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В ходе осмотра помещений МАОУ СОШ № 1 в присутствии директора Днищенко С.Н., по адресу: г. Березники, пер. Школьный, д. 2, 19.02.2025 года с 10.15 до 14.00 установлено наличие дефектов покрытия стен и потолка, следов протекания: на центральной лестнице между 1м и 2м этажами на стене трещина, на подоконнике отслоение краски; в актовом зале на потолке и стене под потолком отслоение краски и следы от протекания; в кабинете № 10 на стене отслоение краски; в кабинете № 13 на потолке трещина; в туалете для мальчиков на 1м этаже пристроя начального блока на стене отслоение краски, на потолке следы от протекания; в умывальной перед обеденным залом столовой в цокольном этаже основного здания школы на стене отслоение краски, что является нарушением требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В ходе осмотра помещений МАОУ СОШ № 1 в присутствии директора Днищенко С.Н., по адресу: г. Березники, пер. Школьный, д. 2, 19.02.2025 года с 10.15 до 14.00 установлено, что не осуществляется контроль температуры воздуха с помощью термометров во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи: в актовом зале, что является нарушением требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. №

52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В ходе осмотра помещений МАОУ СОШ № 1 в присутствии директора Днищенко С.Н., по адресу: г. Березники, пер. Школьный, д. 2, 19.02.2025 года с 10.15 до 14.00 установлено нарушение целостности стекла: в рекреации 3го этажа пристроя начального блока на стекле одного окна имеется трещина; в коридоре 1го этажа перехода к большому спортивному залу стекло имеет сколы, что является нарушением требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В ходе осмотра помещений МАОУ СОШ № 1 в присутствии директора Днищенко С.Н., по адресу: г. Березники, пер. Школьный, д. 2, 19.02.2025 года с 10.15 до 14.00 установлено отсутствие светорассеивающей конструкции на осветительном приборе в туалете кабинета технологии на 2м этаже 2хэтажного пристроя, что является нарушением требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований).

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

предписываю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Средней общеобразовательной школе № 1

(ИНН 5911021036, ОГРН 1025901705400, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 618400, Пермский край, г. Березники, пер. Школьный, д. 2)

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

(указать структурную единицу нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, нарушения которой выявлено в ходе контрольного (надзорного) мероприятия).

1. статей 11, 28, 29 (ч.1), 35, 36 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.5, 2.4.11, 2.5.3, 2.7.3, 2.8.3, 2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2965 раздела XXXVIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок устранения выявленного нарушения: **01.09.2025 г.**

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения:

1. Обеспечить соответствие работников хозяйствующего субъекта МАОУ СОШ № 1 требованиям, касающимся профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации с учетом п.п. 1, 2 констатирующей части предписания, в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 2965 раздела XXXVIII СанПиН 3.3686-21.

2. Оборудовать туалетные кабинки сиденьями на унитазы, с учетом пункта 3 констатирующей части предписания, в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

3. Обеспечить покрытие стен и потолков помещений без дефектов и повреждений, без следов протеканий, из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с учетом пункта 4 констатирующей части предписания, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. Организовать контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, с помощью термометров, с учетом пункта 5 констатирующей части предписания, в соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

5. Обеспечить остекление окон из цельного стекла, не допускать наличия трещин и иного нарушения целостности стекла с учетом пункта 6 констатирующей части предписания, в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

6. Обеспечить наличие светорассеивающей конструкции осветительных приборов с учетом пункта 7 констатирующей части предписания, в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Письмо об устранении выявленных нарушений, отраженных в констатирующей части настоящего предписания, с предоставлением сведений, подтверждающих устранение каждого нарушения (договоры, акты выполненных работ, счет-фактуры, копии личных медицинских книжек с отметками о профессиональном гигиеническом обучении и аттестации, а так же о вакцинации, фотоподтверждение выполненных работ, мероприятий и др.)

Вышеуказанные сведения, **подтверждающие устранение выявленных нарушений обязательных требований, представить в срок – 01.09.2025 года** в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу: 618400, Пермский край, г. Березники, пер. Северный, 13, тел. приемной 8(3424) 20-41-74, электронная почта: berezniki2008@mail.ru (любым удобным способом).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МАОУ СОШ № 1, ИНН 5911021036, ОГРН 1025901705400, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 618400, Пермский край, г. Березники, пер. Школьный, д. 2

(ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ после прохождения процедуры обжалования в досудебном порядке.

(порядок и срока обжалования предписания)

Главный специалист - эксперт Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю		Е.В. Миннебаева
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)
«04» марта 2025г.

Директор МАОУ СОШ № 1		С.Н. Днищенко
(представитель индивидуального предпринимателя, юридического лица)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

Если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Копия предписания направлена по адресу учредителя:
в Управление образования Администрации города Березники obrazovanie@berezniki.perm.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328464999

Владелец Днищенко Светлана Николаевна

Действителен С 03.06.2025 по 03.06.2026